

別添1 - 4 排気性能

測定の種別	測定対象	測定箇所	測定日	排気濃度	評価値 (管理目標値)
排気	PCB	4階 ガラリ	8月14日	<0.001 mg/m ³ N	0.01 mg/m ³ N以下 (排出規制値:0.1mg/m ³ N以下)
		7階 ガラリ	8月13日	0.001 mg/m ³ N	
		屋上 ガラリ	8月13日	0.002 mg/m ³ N	
排気	ダイオキシン類	4階 ガラリ	8月14日	0.04 ng-TEQ/m ³ N	0.1 ng-TEQ/m ³ N以下
排気	ベンゼン	4階 ガラリ	8月14日	<0.5 mg/m ³ N	50 mg/m ³ N以下
		主後処理槽排気	8月13日	<0.5 mg/m ³ N	
		副後処理槽排気	8月13日	<0.5 mg/m ³ N	