

別添 1 - 6 排水モニタリング(有害物質)

測定の種別	測定箇所	測定日	測定対象	外部分析結果	排水基準値の1/10
排水	最終放流口	8月14日	カドミウム	<0.001 mg/L	0.01 mg/L 以下
			シアン	<0.05 mg/L	0.1 mg/L 以下
			有機燐化合物	<0.1 mg/L	0.1 mg/L 以下
			鉛	<0.005 mg/L	0.01 mg/L 以下
			六価クロム	<0.005 mg/L	0.05 mg/L 以下
			砒素	<0.005 mg/L	0.01 mg/L 以下
			総水銀	<0.0005 mg/L	0.0005 mg/L 以下
			アルキル水銀	検出せず	検出されないこと
			トリクロロエチレン	<0.003 mg/L	0.03 mg/L 以下
			テトラクロロエチレン	<0.001 mg/L	0.01 mg/L 以下
			ジクロロメタン	<0.002 mg/L	0.02 mg/L 以下
			四塩化炭素	<0.0002 mg/L	0.002 mg/L 以下
			1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	0.004 mg/L 以下
			1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	0.02 mg/L 以下
			シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	0.04 mg/L 以下
			1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	0.3 mg/L 以下
			1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	0.006 mg/L 以下
			1,3ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	0.002 mg/L 以下
			チウラム	<0.0006 mg/L	0.006 mg/L 以下
			シマジン	<0.0003 mg/L	0.003 mg/L 以下
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	0.02 mg/L 以下			
ベンゼン	<0.001 mg/L	0.01 mg/L 以下			
セレン	<0.002 mg/L	0.01 mg/L 以下			

別添 1 - 6 排水モニタリング(有害物質)

測定の種別	測定箇所	測定日	測定対象	外部分析結果	排水基準値の1/10
排水	最終放流口	8月14日	アンモニア性窒素	0.2 mg/L	10 mg/L 以下
			硝酸性窒素	0.24 mg/L	
			亜硝酸性窒素	3.0 mg/L	
			フッ素	0.2 mg/L	0.8 mg/L 以下
			ホウ素	<0.1 mg/L	1 mg/L 以下

アンモニア性窒素濃度に0.4を乗じたものと硝酸性窒素濃度と亜硝酸性窒素濃度との総和