

## 別添1 - 7 オンラインとオフラインの分析結果について

### PCB測定値

サンプリングポイント	サンプリング日時	オンライン測定値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$ )	オフライン測定値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$ )	施設外排気濃度 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$ )	管理目標値 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$ )
第1排気系統 活性炭前	05.08.14 14:00 ~ 18:00	< 10	5.6	< 1	10
第2排気系統 活性炭前	05.08.13 14:00 ~ 18:00	< 10	4.7		
第3排気系統 活性炭前	05.08.15 15:00 ~ 19:00	120	110		
第4排気系統 活性炭前	05.08.13 8:30 ~ 12:30	< 10	0.031		
第5排気系統 活性炭前	05.08.13 13:20 ~ 14:35	< 10	1.3	1	
第6排気系統	05.08.13 13:20 ~ 14:35	< 10	2.3	2	
大型/車載トランス解体エリア	05.08.14 9:59 ~ 10:24	< 10	6.2	-	-
受入抜油室	05.07.08 15:06 ~ 16:06	< 10	< 11		
特殊コンデンサ解体室	05.08.13 15:23 ~ 15:48	10.2	6.0		

第3系統

