

別記様式第2

防火対象物点検票

(その1)

防火管理者		(1) ○○ ○○					
立会者		(2) ○○ ○○					
点検年月日		(3) ○○年 ○○月 ○○日 ~ ○○年 ○○月 ○○日					
防火管理維持台帳		記録の有無 <input type="checkbox"/> 有・ <input checked="" type="checkbox"/> 一部有・ <input type="checkbox"/> 無		(4) 保存の有無 <input type="checkbox"/> 有・ <input checked="" type="checkbox"/> 一部有・ <input type="checkbox"/> 無			
防火対象物の概要	階別	事項	用途	床面積	点検する部分の床面積	備考	
		階別					
	号棟	概	階		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
		5階	物品販売	5,000m <sup>2</sup>	5,000m <sup>2</sup>		
		(6) 4階	物品販売	5,000m <sup>2</sup>	5,000m <sup>2</sup>		
		3階	物品販売	5,000m <sup>2</sup>	5,000m <sup>2</sup>		
		2階	物品販売	5,000m <sup>2</sup>	5,000m <sup>2</sup>		
		1階	倉庫及び駐車場	5,000m <sup>2</sup>	5,000m <sup>2</sup>		
(5) 合計		25,000m <sup>2</sup>	25,000m <sup>2</sup>				
備考	<p>(7)</p> <p>【防火管理維持台帳】 消防計画に基づく自主検査結果記録が防火管理台帳に綴じられていない。</p> <p>【規則第4条の2の6第2項の適用】 適用なし。</p> <p>【その他の点検者】 ㈱○○ 豊田営業所 ○○○○</p>						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 防火管理維持台帳の欄は、該当する□にレ点を記入すること。

防火対象物点検票（その2）

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容	
		判 定	不 備 内 容		
届 出	防火管理者選任(解任)	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		平成〇〇年〇月〇日届出済み	
	消防計画作成(変更)	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		平成〇〇年〇月〇日届出済み	
	自衛消防組織の設置	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし	
消 防	自衛消防の組織	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	火災予防上の自主検査	<input type="checkbox"/> 適 <input checked="" type="checkbox"/> 否	自主検査未実施	自主検査が実施されていないため、消防計画に基づき実施するよう助言した。	
	消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備	<input type="checkbox"/> 適 <input checked="" type="checkbox"/> 否	消防用設備等点検未実施	消防用設備等の点検が実施されていないため、実施するよう助言した。	
	避難施設の維持管理及びその案内	<input type="checkbox"/> 適 <input checked="" type="checkbox"/> 否	物品の存置	階段、廊下に避難の支障となる物品が存置されているため、撤去するよう助言した。	
	防火上の構造の維持管理	<input type="checkbox"/> 適 <input checked="" type="checkbox"/> 否	防火戸の管理	〇階の防火戸が閉鎖しないため補修するよう助言した。	
	収容人員の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	防火管理上必要な教育	<input type="checkbox"/> 適 <input checked="" type="checkbox"/> 否	教育の未実施	消防計画に基づき従業員へ教育をするよう助言した。	
	消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練	<input type="checkbox"/> 適 <input checked="" type="checkbox"/> 否	訓練未実施	訓練を消防計画に基づき実施するよう指導した。	
	消火活動、通報連絡及び避難誘導	<input type="checkbox"/> 適 <input checked="" type="checkbox"/> 否	任務分担等の把握不足	消防計画に基づく任務分担を担当者が認識されていないため、把握するよう助言した。	
	消防機関との連絡	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
計 画	工事中の火気使用又は取扱いの監督	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	防火管理に関し必要な事項	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	自衛消防組織	活動要領	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし
		要員の教育及び訓練	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし
業務に関し必要な事項		<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし	

共同 自衛 消防 組織	協議会の設置 及び運営	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
		<input type="checkbox"/> 否		
	統括管理者 の選任	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
		<input type="checkbox"/> 否		
	業務を行う範囲	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
		<input type="checkbox"/> 否		
	運営に関し 必要な事項	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
		<input type="checkbox"/> 否		
防火管理業務 の一部委託		<input checked="" type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 否		
権原の範囲		<input checked="" type="checkbox"/> 適		※別紙参照
		<input type="checkbox"/> 否		
に地 所震 在防 す災 る対 防策	自衛消防の組織	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 否		
	情報等の伝達	<input checked="" type="checkbox"/> 適		警戒宣言発令時の放送内容について助 言⇒改善済み
		<input type="checkbox"/> 否		
	避難誘導	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 否		
	施設及び設備の 点検及び整備	<input checked="" type="checkbox"/> 適		○月○日耐震診断を実施。改修計 画策定中。
		<input type="checkbox"/> 否		
火強	応急対策	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 否		
対化	防災訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 適		○月○日 防災資機材の取扱い訓練を 実施
		<input type="checkbox"/> 否		
象地 物域	教育及び広報	<input type="checkbox"/> 適	教育の未実施	消防計画に基づく従業員教育を実施し、 その記録を残すよう指導した
		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
防火 管理者	消火訓練及び避難 訓練の実施回数	<input type="checkbox"/> 適	訓練未実施	訓練を年2回以上実施するよう助 言した。
		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	消火訓練及び避難訓練を 実施する場合の消防機関 への通報	<input type="checkbox"/> 適	訓練未実施	訓練実施前に消防機関へ通報（届 出）するよう助言した。
		<input checked="" type="checkbox"/> 否		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

防火対象物点検票（その3）

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
届 出	統括防火管理者選任 （解任）	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
		<input type="checkbox"/> 否		
	全体についての消防 計画作成（変更）	<input type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 否		

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
避 難 上 必 要 な 施 設 及 び 防 火 戸 の 管 理	<input type="checkbox"/> 適	物品の存置	階段、廊下に避難の支障となる物品が 存置されているため、撤去するよう助 言した。（3、4階部分）	
	<input checked="" type="checkbox"/> 否			
防 炎 物 品 の 表 示	<input type="checkbox"/> 適	防災物品以外のカーテン の使用	3階の〇〇部分に使用されてい るカーテンが防災物品が使用さ れていないため、取り外すか防 災物品を使用するよう指導し た。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 否			
圧縮アセチレンガス等の 貯蔵又は取扱いの届出	<input type="checkbox"/> 適	未届出	液化石油ガスが、300キログ ラム以上設置されているため届 出するよう助言した。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 否			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。  
 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。  
 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

防火対象物点検票（その4）

点 検 項 目		法第17条の2の5第1項の適用	法第17条の3第1項の適用	点 検 結 果		状況及び措置内容
				判 定	不 備 内 容	
消 防 用 設 備 等	消火器・簡易消火用具	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	屋 内 消 火 栓 設 備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
	スプリンクラー設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 適	スプリンクラー ヘッドの不足	2階の〇〇室に新たに間仕切りがされたためスプリンクラーヘッドを増設するよう助言した。
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
	水噴霧消火設備等	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
	屋 外 消 火 栓 設 備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
	動力消防ポンプ設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
	自動火災報知設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適	感知器の不足	2階の〇〇室に新たに間仕切りがされたため感知器を増設するよう助言した。
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
	ガス漏れ火災警報設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
	漏 電 火 災 警 報 器	—	—	<input type="checkbox"/> 適		
				<input type="checkbox"/> 否		
	消防機関へ通報する 火 災 報 知 設 備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
非 常 警 報 器 具 ・ 非 常 警 報 設 備	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
			<input type="checkbox"/> 否			
避 難 器 具	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
			<input type="checkbox"/> 否			
誘 導 灯 ・ 誘 導 標 識	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
			<input type="checkbox"/> 否			
消 防 用 水	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適			
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
排 煙 設 備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適			
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
連 結 散 水 設 備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適			
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
連 結 送 水 管	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
非常コンセント設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適			
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
無線通信補助設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適			
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 法第17条の2の5第1項の適用の欄及び法第17条の3第1項の適用の欄は、規定が適用される場合は「有」の□にレ点を記入し、適用されない場合は「無」の□にレ点を記入すること。  
また、市町村長が法第17条第2項の規定に基づき定めた消防用設備等の技術上の基準について、規則第4条の2の6第9号の規定に基づき定めた場合にあっても記入すること。
- 3 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 4 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 5 設置義務のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。
- 6 水噴霧消火設備等とは、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をいうこと。

防火対象物点検票（その5）

点 検 項 目		必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の概要	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
設 備 等 消 防 用	令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等		<input type="checkbox"/> 適		該当なし
			<input type="checkbox"/> 否		

点 検 項 目		適用される消防用設備等	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
設 備 等 消 防 用	令第32条の適用		<input type="checkbox"/> 適		該当なし
			<input type="checkbox"/> 否		

点 検 項 目		特殊消防用設備等の概要	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
用 設 備 等 特 殊 消 防	法第17条第3項の特殊消防用設備等		<input type="checkbox"/> 適		該当なし
			<input type="checkbox"/> 否		

点 検 項 目		適用される消防用設備等又は特殊消防用設備等	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
特 殊 消 防 用 設 備 等 又 は	設 置 の 届 出	消火器、屋内消火栓、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常警報設備（放送設備）、避難器具、誘導灯、連結送水管	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		
	消 防 機 関 の 検 査		<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。  
 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。  
 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

【防火管理点検結果報告書・記入要領】

項目		記入要領
点検表 (その1)	(1) 防火管理者	<ol style="list-style-type: none"> <li>防火管理者名を記入します。</li> <li>管理について権原が分かれている防火管理対象物で、複数の防火管理者名を記入できない場合は「別紙のとおり」とし、「共同点検報告を行う届出者等一覧」を添付します。</li> </ol>
	(2) 立会者	<ol style="list-style-type: none"> <li>立会者名を記入します。</li> <li>防火管理者が立ち会い、記名した場合は未記入でも可とします。</li> <li>管理について権原が分かれている防火管理対象物で、複数の立会者名を記入できない場合は「別紙のとおり」とし、「共同点検報告を行う届出者等一覧」を添付します。</li> </ol>
	(3) 点検年月日	点検を実施した日及び期間を記入します。
	(4) 防火管理維持台帳	消防法施行規則第31条の6に定められた、防火管理上必要な書類が編冊されているかチェックします。
	(5) 階別概要	防火管理点検が必要な防火対象物の棟名称を記入します。
	(6) 階別・用途・床面積等	防火管理点検が必要な防火対象物の階別の用途及び床面積等を記入します。
	(7) 備考	<ol style="list-style-type: none"> <li>防火管理維持台帳の編冊状況を記入します。</li> <li>その他、点検の適否と関係の無い事項であっても、火災予防上の問題があると認められる事項、是正が必要と思われる所見等を記入します。</li> <li>規則第4条の2の6第2項の適用について記入します。</li> </ol>
点検表 (その2) ↳ (その5)	(8) 点検結果	<p>【判定】適又は否をチェックします。点検終了までに改善された内容については、状況及び措置内容に記入し適とすることができます。</p> <p>該当しない項目については、未記入とします。</p> <p>【不備内容】判定で否となった場合に、その内容を簡潔に記入します。</p>
	(9) 状況及び措置内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>点検項目が該当しない場合は「該当なし」と記入します。</li> <li>点検により否と判断された場合、その不備の内容及び指導内容を記入します。</li> <li>点検により適と判断した場合でも、当該項目について必要な助言をした場合又は適に至った経過等を記入します。</li> </ol>