

非常警報設備 (放送設備・非常ベル・自動式サイレン) 概要表

放 送 設 備	使用状況	専用・業務兼用		警戒数	／ 警戒		
	増幅器	型名	認定番号	設置場所	消費電力	出力	
				階		定格	W
						最大	W
	操作部	放送区分				設置場所	
		一斉・階別選択・その他()				階	
	遠隔操作部 (リモートマイク)	型式	認定番号	設置個数	設置場所		
				個	階		
	起動装置	押しボタン・発信機・非常電話・自火報の感知器連動					
	非常電話	型名	認定番号	親機の設置場所	子機数	子機設置場所	
			階				
カトリレー	電源カット		個,	音声カット		個	
自動放送	起 動 方 式						
	押しボタン・発信機と連動・自火報の感知器連動・手動操作のみ 非常電話と連動・内臓タイマーの設定時間()分一斉()分						
ス ピ ー カ ー	2線式・3線式	音量調整器	有・無	複数回線装置	有・無		
	L 級	M 級	S 級				
	(W) × =	(W) × =	(W) × =				
	(W) × =	(W) × =	(W) × =				
	(W) × =	(W) × =	(W) × =				
合計(L)		+ (M)		+ (S)		= W	
非 常 ベル ・ 自 動 式 サイ レン	機 器	認定番号	種 別				
			一体型・複合装置・単体型・その他()				
	音 響 装 置	鐘 (スピーカー)	電 圧	電 流	設 置 数		
		径 mm	V	A	屋内型 個,	屋外型 個	
操 作 部	回 線 数			設 置 場 所			
	／ 回線			階			
非 常 電 源	専用受電設備	蓄 電 池 設 備					
	AC V	・据置 ・内臓 ・トリクル充電 ・浮動充電(V AH)					
配 線	常用電源回路	・露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他()					
	非常電源	・耐火電線・電線管露出・電線管理設・その他()					
	警報回路	・耐熱電線・電線管露出・電線管理設・その他()					
	弱電回路	・露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他()					
そ の 他							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。