

指定管理者公募に関するQ & A（豊田市平戸橋いこいの広場・平戸橋公園）

教育行政部 文化財課 民芸館

NO	質問	回答
1	植栽管理（A地区）樹木管理の規格を教えてください。（例えば、幹周60cm未満や樹高30cm～60cmのような規格）	幹周60cm未満
2	植栽管理（A地区）列植管理の規格を教えてください。（例えば、幹周60cm未満や樹高30cm～60cmのような規格）	幹周60cm未満
3	植栽管理（B地区）での樹木管理の低木剪定の規格が【幹周】30cm～60cm未満とありますが、【樹高】30cm～60cmではないでしょうか。	樹木管理の業務内容使用条件等は剪定・薬剤散布業務にて実施してください。ただし、薬剤は県の薬剤適正使用ガイドライン等に基づき対応してください。 区分けについては、高木（幹回60cm未満）、中木（幹回（60cm未満から30cm以上）低木（100cm未満）としてください。
4	職員配置について、防火管理者は常駐していないといけませんか。現状、複数名の方が有資格者なんでしょうか。	常駐です。 有資格者は1名です
5	設備等保守管理の対象設備の点検報告書は閲覧できるのでしょうか。	出来ます。民芸の森へお問い合わせください。
6	浄化槽保守点検について、平戸橋いこいの広場の浄化槽が対象で、平戸橋公園の浄化槽は対象外の認識でよろしいでしょうか。	対象となります
7	平戸橋公園の浄化槽が対象の場合、仕様・条件等や規格を教えてください。	形式：単独 沈殿分離 処理方法：接触ばっ気 処理対象：（50人）9.2m <sup>3</sup>
8	テニスコート夜間照明器具のランプ形式とワット数を教えてください（例 400W 水銀灯）	マルチハロゲン灯 M1000-L/BH-SCを使用
9	空調設備保守管理 吸込、吹出口清掃には換気扇等の吸排気設備も含まれますか	換気扇の吸排気設備は含まれません
10	空調機の内機、外機の数それぞれ教えてください	室内機9台、室外機6台
11	防火設備保守点検 設備の種類及び数量を教えてください	消火器具7本、自動火災報知設備（感知器16基、発信機2基）、非常警報器具及び設備 誘導灯及び誘導標識12基
12	環境給排水保守点検 鼠・害虫防除と殺虫の作業範囲を教えてください	敷地内配管を対象とします。 防除作業は建物本館を対象とします。 殺虫作業は1階事務室・更衣室・トイレ・シャワー室、2階トイレ・更衣室・配膳室を対象とします。
13	使用者の年齢層はわかりますか	分かりません
14	改修工事の予定はありますか	現時点ではありません
15	指定管理料の実績を過去3年分教えてください	平成29年度 23,474,069円 平成28年度 22,875,242円 平成27年度 22,774,138円
16	公園管理業務に河川占有エリアは含まれますか	含まれます