

特定小規模施設用自動火災報知設備点検票						
名称	建物の名称を記入してください。				防火管理者	該当する場合は記入
所在	建物の所在地を記入してください。				立会者	ご自身または立会者のお名前を記入
点検種別	機器・総合	点検年月日	令和〇〇年〇月〇日 ~ 令和〇〇年〇月〇日			
点検者	ご自身のお名前を記入してください。	点検者所属会社	社名 TEL			
			住所			
製造者名	〇〇〇〇株式会社					
型式名	感第20-2号 (無線型連動方式)					
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機器点検						
予備電源 (内蔵型・非常電源)	外表	形示				
	※端子電圧		V			
	※切替装置					
	※充電装置					
	※結線接続					
受信機・中継器	周囲の状況					
	外表	形示				
	警戒区域の表示装置					
	電圧計		V			
	スイッチ類					
	ヒューズ類			A		
	※継電器					
	表示灯					
	通話装置					
	※結線接続					
	接地					
	附属装置					
	※火災表示等	蓄積式				
		アナログ式				
		二信号式				
その他						
※注意表示						
回路導通						
設定表示温度等						
感知器作動等の表示						
予備品等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 状 況	外 形		×	104号室変形	業者に依頼
	警 戒 部 分	正常：○ 不良：× 不良内容と措置 内容を記載	○		
	感 知 区 域		○		
	適 応 性		○		
機 能 障 害	○				
知 器	※熱感知器	スポット型	差動 定温(再) 熱アナログ	○	
	※煙感知器	スポット型	イオン 光電 アナログ	○	
	※炎 感 知 器		赤外線 紫外線		
	※多信号感知器・複合式感知器				
	遠隔試験機能を有する感知器				
	周 囲 の 状 況				
	外 形				
発 信 機	表 示				
	押しボタン・送受話器				
	表 示 灯				
	音 響 装 置				
音 響 装 置	外 形				
	取 付 状 態				
	音 圧 等				
鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動	○		
※蓄 積 機 能					
※二 信 号 機 能					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
  - 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源							
	受信機の火災表示							
	受信機の注意表示							
	受信機・中継器の制御機能・電路							
	感知器							
	感知器回路・ベル回路							
連動機能	連動型感知器12台				○			
無線機能	無線式感知器12台				○			
総合点検								
同時作動								
※煙感知器等の感度								
地区音響装置の音圧								
※総合作動								
備考	<p>・連動型煙感知器1個不良 (No.○○)</p>							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器							
	加煙試験器							
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	炎感知器用作動試験器							

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
  - 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。