

月報：給水栓水 平成32年(2020)4月

No	試験項目	地点名 住所	東大見第2配水場 東大見町西貝戸20-6	飯盛コントロール室 足助町飯盛46-1	足助消防署 桑田和町中貝戸6	国谷送水ポンプ場 国谷町丸小林10-6	平折配水場 平折町アヲト3-2	葛配水ポンプ場 大河原町白井42-7	熊野神社 月原町宮ノ前35	大多賀峠送配水場 大多賀町下平5-182						
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R2/04/14	R2/04/14	R2/04/14	R2/04/13	R2/04/13	R2/04/07	R2/04/07	R2/04/07						
2	採水時刻	---	09:32	09:15	11:53	10:55	10:10	09:15	09:41	11:17						
3	天候(前日)	---	曇/雨	曇/雨	曇/雨	曇/雨	曇/雨	晴	晴	晴						
4	天候(当日)	---	晴	晴	晴	曇/雨	曇/雨	晴	晴	晴						
5	気温	℃	9.0	9.8	13.8	11.8	9.8	9.2	11.8	9.5						
6	水温	℃	13.2	13.1	15.0	13.8	12.9	12.5	14.8	7.7						
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L														
6	鉛及びその化合物	mg/L														
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														
8	六価クロム化合物	mg/L														
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.12	0.12	0.11	0.38	0.23	0.15	0.15	0.12						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														
14	四塩化炭素	mg/L														
15	1,4-ジオキサン	mg/L														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
17	ジクロロメタン	mg/L														
18	テトラクロロエチレン	mg/L														
19	トリクロロエチレン	mg/L														
20	ベンゼン	mg/L														
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						
23	クロロホルム	mg/L														
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002	0.006	0.002 未満	0.002 未満	0.010	0.010	0.003						
25	ジブromクロロメタン	mg/L														
26	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
27	総トリハロメタン	mg/L														
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.003	0.013	0.002 未満	0.002 未満	0.018	0.018	0.004						
29	ブromジクロロメタン	mg/L														
30	ブromホルム	mg/L														
31	ホルムアルデヒド	mg/L														
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
34	鉄及びその化合物	mg/L														
35	銅及びその化合物	mg/L														
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.1	3.1	3.9	6.1	5.6	2.5	2.5	2.7						
37	マンガン及びその化合物	mg/L														
38	塩化物イオン	mg/L	2.3	2.3	2.2	6.5	6.5	1.8	1.8	1.6						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4.9	5.0	5.3	17.5	10.7	4.8	4.6	5.2						
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														
42	ジェオスミン	mg/L														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002	0.002 未満	0.002	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002	0.002 未満						
45	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満						
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	0.4						
47	pH値	---	7.0	6.9	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9						
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						

No	試験項目	地点名 住所	東大見第2配水場	飯盛コントロール室	足助消防署	国谷送水ポンプ場	平折配水場	葛配水ポンプ場	熊野神社	大多賀峠送配水場					
			東大見町西貝戸20-6	足助町飯盛46-1	桑田和町中貝戸6	国谷町丸小林10-6	平折町アヲ3-2	大河原町白井42-7	月原町宮ノ前35	大多賀町下平5-182					
水質管理目標設定項目 (単位)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/L													
2	ウラン及びその化合物	mg/L													
3	ニッケル及びその化合物	mg/L													
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
5	トルエン	mg/L													
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													
7	亜塩素酸	mg/L													
8	二酸化塩素	mg/L													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L													
10	抱水クロラール	mg/L													
11	農薬類	---													
12	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6					
13	遊離炭酸	mg/L													
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L													
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L													
17	臭気強度(TON)	---													
18	腐食性(ランゲリア指数)	---													
19	従属栄養細菌	CFU/ml													
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
21	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L													
22	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L													
その他管理項目 (単位)															
1	酸度	mg/L													
2	硝酸態窒素	mg/L	0.12	0.12	0.11	0.38	0.23	0.15	0.15	0.12					
3	カルシウム	mg/L	1.4230	1.4344	1.7877	5.8804	3.6101	1.4528	1.3848	1.6616					
4	マグネシウム	mg/L	0.3333	0.3408	0.2002	0.6728	0.4156	0.2861	0.2860	0.2606					
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml													
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL													
9	アルカリ度	mg/L													
10	電気伝導度	mS/m	2.7	2.7	3.1	7.2	5.6	2.4	2.4	2.6					
11	クリプトスポリジウム	---													
12	ジアルジア	---													