

月報：給水栓水 平成32年(2020)6月

No	試験項目	地点名 住所	東大見第2配水場 東大見町西貝戸20-6	飯盛コントロール室 足助町飯盛46-1	足助消防署 桑田和町中貝戸6	国谷送水ポンプ場 国谷町丸小林10-6	平折配水場 平折町アヲト3-2	葛配水ポンプ場 大河原町白井42-7	熊野神社 月原町宮ノ前35	大多賀峠送配水場 大多賀町下平5-182						
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R2/06/08	R2/06/08	R2/06/08	R2/06/04	R2/06/04	R2/06/09	R2/06/09	R2/06/09						
2	採水時刻	---	09:38	09:23	11:03	10:57	10:09	09:15	09:38	11:30						
3	天候(前日)	---	晴	晴	晴	晴/曇	晴/曇	晴	晴	晴						
4	天候(当日)	---	晴	晴	晴	曇 晴	曇 晴	晴	晴	晴						
5	気温	℃	23.2	23.0	27.7	23.7	20.4	24.4	25.5	24.0						
6	水温	℃	21.9	20.3	25.4	21.2	20.0	22.2	23.6	17.0						
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														
4	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	mg/L														
6	鉛及びその化合物	mg/L														
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														
8	六価クロム化合物	mg/L														
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.15	0.15	0.13	0.37	0.22	0.18	0.18	0.14						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.07	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.06	0.05	0.05 未満	0.05	0.08	0.05 未満						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.009	0.012	0.013	0.009	0.006	0.016	0.017	0.008						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.003	0.006	0.002	0.002 未満	0.010	0.005	0.006						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
26	臭素酸	mg/L														
27	総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.010	0.016	0.013	0.009	0.019	0.020	0.010						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.014	0.014	0.005	0.003	0.018	0.017	0.009						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002						
30	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
31	ホルムアルデヒド	mg/L														
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
34	鉄及びその化合物	mg/L														
35	銅及びその化合物	mg/L														
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.5	3.4	4.2	6.6	6.3	3.0	3.0	3.1						
37	マンガン及びその化合物	mg/L														
38	塩化物イオン	mg/L	2.4	2.5	2.5	7.5	7.0	2.0	2.0	1.7						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5.4	5.4	4.9	19.9	11.7	5.5	5.4	5.9						
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														
42	ジェオスミン	mg/L														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
44	非イオン界面活性剤	mg/L														
45	フェノール類	mg/L														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4						
47	pH値	---	7.6	7.6	7.6	6.9	7.3	7.5	7.5	7.7						
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						

No	試験項目	地点名 住所	東大見第2配水場	飯盛コントロール室	足助消防署	国谷送水ポンプ場	平折配水場	葛配水ポンプ場	熊野神社	大多賀峠送配水場					
			東大見町西貝戸20-6	足助町飯盛46-1	桑田和町中貝戸6	国谷町丸小林10-6	平折町アヲ3-2	大河原町白井42-7	月原町宮ノ前35	大多賀町下平5-182					
水質管理目標設定項目 (単位)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/L													
2	ウラン及びその化合物	mg/L													
3	ニッケル及びその化合物	mg/L													
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満					
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													
7	亜塩素酸	mg/L													
8	二酸化塩素	mg/L													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L													
10	抱水クロラール	mg/L													
11	農薬類	---													
12	残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5					
13	遊離炭酸	mg/L													
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L													
17	臭気強度(TON)	---													
18	腐食性(ランゲリア指数)	---													
19	従属栄養細菌	CFU/ml													
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
21	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L													
22	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L													
その他管理項目 (単位)															
1	酸度	mg/L													
2	硝酸態窒素	mg/L	0.15	0.15	0.13	0.37	0.22	0.18	0.18	0.14					
3	カルシウム	mg/L	1.5677	1.5576	1.6026	6.6992	3.9177	1.7215	1.6478	1.9168					
4	マグネシウム	mg/L	0.3599	0.3630	0.2098	0.7615	0.4605	0.2862	0.3014	0.2681					
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満					
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml													
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL													
9	アルカリ度	mg/L													
10	電気伝導度	mS/m	3.1	3.1	3.3	8.1	6.1	2.9	2.9	3.0					
11	クリプトスポリジウム	---													
12	ジアルジア	---													