

月報：給水栓水 平成32年(2020)7月

No	試験項目	地点名 住所	東大見第2配水場 東大見町西貝戸20-6	飯盛コントロール室 足助町飯盛46-1	足助消防署 桑田和町中貝戸6	国谷送水ポンプ場 国谷町丸小林10-6	平折配水場 平折町アヲト3-2	葛配水ポンプ場 大河原町白井42-7	熊野神社 月原町宮ノ前35	大多賀峠送配水場 大多賀町下平5-182						
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R2/07/06	R2/07/06	R2/07/06	R2/07/09	R2/07/09	R2/07/07	R2/07/07	R2/07/07						
2	採水時刻	---	09:35	09:20	10:55	10:45	10:05	09:11	09:30	10:58						
3	天候(前日)	---	曇 雨	曇 雨	曇 雨	雨 曇	雨 曇	雨	雨	雨						
4	天候(当日)	---	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨						
5	気温	℃	24.0	23.8	23.5	22.8	22.0	24.8	25.5	21.5						
6	水温	℃	21.8	21.5	23.1	22.7	22.1	22.9	23.1	18.1						
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														
4	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	mg/L														
6	鉛及びその化合物	mg/L														
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														
8	六価クロム化合物	mg/L														
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.15	0.17	0.16	0.41	0.27	0.19	0.19	0.16						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														
14	四塩化炭素	mg/L														
15	1,4-ジオキサン	mg/L														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
17	ジクロロメタン	mg/L														
18	テトラクロロエチレン	mg/L														
19	トリクロロエチレン	mg/L														
20	ベンゼン	mg/L														
21	塩素酸	mg/L	0.07	0.07	0.13	0.09	0.07	0.09	0.10	0.07						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満						
23	クロロホルム	mg/L														
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.002 未満	0.007	0.004	0.002	0.006	0.003	0.013						
25	ジブromクロロメタン	mg/L														
26	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
27	総トリハロメタン	mg/L														
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.012	0.015	0.023	0.007	0.004	0.023	0.023	0.019						
29	ブromジクロロメタン	mg/L														
30	ブromホルム	mg/L														
31	ホルムアルデヒド	mg/L														
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
34	鉄及びその化合物	mg/L														
35	銅及びその化合物	mg/L														
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.7	2.8	3.2	5.2	5.2	2.6	2.6	2.3						
37	マンガン及びその化合物	mg/L														
38	塩化物イオン	mg/L	2.4	2.5	2.8	6.7	7.0	2.0	2.1	1.6						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5.5	5.7	5.4	16.8	11.5	5.8	5.7	5.3						
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満	0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満						
45	フェノール類	mg/L		0.0005 未満	0.0005 未満											
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.5	0.9	0.7	0.6	0.4	0.5	0.8						
47	pH値	---	7.1	6.9	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1	7.0						
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	1.1						
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						

No	試験項目	地点名 住所	東大見第2配水場	飯盛コントロール室	足助消防署	国谷送水ポンプ場	平折配水場	葛配水ポンプ場	熊野神社	大多賀峠送配水場					
			東大見町西貝戸20-6	足助町飯盛46-1	桑田和町中貝戸6	国谷町丸小林10-6	平折町アヲ3-2	大河原町白井42-7	月原町宮ノ前35	大多賀町下平5-182					
水質管理目標設定項目 (単位)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/L													
2	ウラン及びその化合物	mg/L													
3	ニッケル及びその化合物	mg/L													
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
5	トルエン	mg/L													
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													
7	亜塩素酸	mg/L													
8	二酸化塩素	mg/L													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L													
10	抱水クロラール	mg/L													
11	農薬類	---													
12	残留塩素	mg/L	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6					
13	遊離炭酸	mg/L													
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L													
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L													
17	臭気強度(TON)	---													
18	腐食性(ランゲリア指数)	---													
19	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	3	0	0	1	1	3					
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
21	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/L													
22	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L													
その他管理項目 (単位)															
1	酸度	mg/L													
2	硝酸態窒素	mg/L	0.15	0.17	0.16	0.41	0.27	0.19	0.19	0.16					
3	カルシウム	mg/L	1.6000	1.6510	1.7707	5.7706	3.9171	1.7986	1.7565	1.6856					
4	マグネシウム	mg/L	0.3660	0.3756	0.2335	0.5875	0.4273	0.3158	0.3299	0.2613					
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml													
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL													
9	アルカリ度	mg/L													
10	電気伝導度	mS/m	2.5	2.7	2.7	6.7	5.6	2.5	2.5	2.2					
11	クリプトスポリジウム	---													
12	ジアルジア	---													