

消防団小型動力ポンプ点検表

点検日: 令和 年 月 日

第 方面隊 第 分団 第 部 (班名):

ポンプが配備されている施設の名称

点検項目	ポイント	チェック
外観点検	フレームに損傷は無いかな	
	コック等に損傷は無いかな	
	計器類に損傷は無いかな	
真空点検	連成計に変化が無いかな	
	(吸水口キャップをつけた状態で、連成計を-0.06~-0.08MPa付近に設定し、30秒様子を見る。)	
吸水点検	異常音は無いかな	
	落水は無いかな	
	吸水は遅くないかな (揚水完了までの時間が30秒を超える場合は、ポンプ異常である。)	
	水漏れは無いかな	
放水点検	スロットル『低圧』で放水ができるかな	
	スロットル『高圧』で5分程度放水ができるかな	
共通	冷却水は流れているかな	
	始動中、各部の緩みは無いかな	
	燃料漏れは無いかな	

修理依頼は必要か (必要 ・ 不要)