

消防団ポンプ車点検表

点検日: 令和 年 月 日

第 方面隊 第 分団 第 部 (班名):

ポンプが配備されている施設の名称

点検項目	ポイント	チェック
外観点検	操作部付近に損傷は無いかな	
	コック等に損傷は無いかな	
	計器類に損傷は無いかな	
真空点検	30秒以内に-0.085MPaに達するか	
	連成計に変化が無いかな	
	(30秒様子を見る。真空漏れがある場合は、連成計がプラスに近づく。)	
吸水点検	異常音は無いかな	
	落水は無いかな	
	吸水は遅くないかな	
	(揚水完了までの時間が30秒を超える場合は、ポンプ異常である。)	
放水点検	水漏れは無いかな	
	スロットルを操作して、圧力は上がるかな	
	(無理な圧力設定は、とても危険ですので、注意してください。) 参考:ポンプ車操法の規定圧力は0.4MPa	
共通	冷却水は流れているかな	
	始動中、各部の緩みは無いかな	

修理依頼は必要か (必要 ・ 不要)