

種別	点検箇所	確認内容	建築物の敷地		建築物の外部		建築物の内部 (玄関、ロビー等)		屋上・塔屋		建築物の内部 (室内)		建築物の内部 (廊下、階段等)		建築物の内部 (便所、湯沸室等)		建築物の内部 (空調機械室、EV機械室等)		機械倉庫 (全項目)						
			支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号	支障の有無	別紙番号			
配線		(外部) コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食はないか。	👁️		無	有	無	有			無	有	無	有	無	有					無	有			
		(外部) コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきはないか。	👋		無	有	無	有			無	有	無	有	無	有					無	有			
	構内配電線路		配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	👁️	無	有																無	有		
			電気露出配管に損傷はないか。	👁️			無	有					無	有									無	有	
			ボックス類及び支持金物等にぐらつきはないか。	👋			無	有					無	有									無	有	
			ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食はないか。	👁️			無	有					無	有									無	有	
			ボックス類に部分的な高温状態、振動はないか。	👋			無	有					無	有									無	有	
			ケーブルラック、バスダクト及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食はないか。	👁️																					
			ケーブルラック、バスダクトの接続部のボルト、ナットに緩みはないか。	👋																					
	ケーブルラック、バスダクトに部分的な高温状態、振動はないか。	👋																							
	通信設備	構内情報通信網装置 (ネットワーク機器)	装置から異音、発熱はないか。	👋								無	有												
			装置に著しい汚れや腐食等はないか。	👁️									無	有											
		放送設備		放送設備が正常に作動するか。	👉			無	有				無	有		無	有								
				放送設備の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食又はこれらの接合部における緩みはないか。	👁️ 👋			無	有					無	有		無	有							
		構内通信線路・通信線路		装置から異音、発熱はないか。	👋	無	有																		
装置に著しい汚れや腐食等はないか。				👁️	無	有																			
配線にき裂、損傷、変色、腐食、変形等の劣化や断線はないか。	👁️			無	有																				
機械設備	共通	配管	配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分から外部に漏水、油漏れの痕跡はないか。	👁️							無	有	無	有	無	有					無	有			
			配管の保温材がよこ離れ又は濡れていないか。	👋								無	有	無	有	無	有					無	有		
			配管に異音、異常振動はないか。	👋 👂									無	有	無	有	無	有					無	有	
			配管から異臭はないか。	👂									無	有	無	有	無	有					無	有	
			配管及び支持金物等にぐらつきはないか。	👋									無	有	無	有	無	有					無	有	
給水・排水設備	温熱源機器 (湯沸し器、コンロ等)	ガス湯沸器、ガスコンロ及びガス管からガス臭はしないか。	👂												無	有									
		ガス管にひび割れなどの劣化はないか。	👁️												無	有									
		ガス湯沸器、電気温水器などの支持金物に著しい変形、腐食、ぐらつきはないか。	👁️ 👋												無	有									
	衛生器具(流し台、洗面器、便器等)	洗面カウンターにぐらつきはないか。	👋												無	有									

関係写真（建築各部）

部位	番号	点検箇所等	確認結果
			<input type="checkbox"/> 支障有 <input type="checkbox"/> その他
写真貼付			異常の内容、気づいた点

部位	番号	点検箇所等	確認結果
			<input type="checkbox"/> 支障有 <input type="checkbox"/> その他
写真貼付			異常の内容、気づいた点

（注意）

- [1] この書類は、確認の結果「支障のある」項目等について作成してください。また、その他に特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「支障のある」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- [2] 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- [3] 部位の「番号」は、確認用チェックシートの「別紙番号」に対応したものを記入してください。「確認項目等」は、確認用チェックシートの「確認部位」を参考に支障の状況を簡潔に記入してください。
- [4] 「確認結果」欄は、確認の結果、支障を確認した場合は「支障有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- [5] 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。