

「豊田市立岩倉小学校ほか9校体育館・武道場空調設備整備事業（設計施工一括発注方式）」の実施要領等に関する質問書への回答

No.	資料名	頁/ 様式	事項	質問	回答
1	公告文	4	3 応募の手続き (2) 応募の方法 ア 参加表明 (工)	プレゼンテーション及びヒアリングについて、「設計」「工事監理」業務を第三者委託する事業者も参加可能ということよろしいでしょうか。	プレゼンテーション及びヒアリングについては、関係者の出席を認めます。
2	要求水準書	8	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (一般事項) (18)	体育館1F、武道場に建具パッキンを施工とありますが、具体的にはどのような箇所にどのような仕様のパッキンを施工するのでしょうか？具体的には協議となるかと思いますが、イメージだけでもご教授いただければと思います。	建具パッキンについては、既存パッキンの有無は関係なく、体育館1階及び武道場の全ての建具（窓・扉）を対象とします。仕様については、「報告書」P183を参考とし、詳細な施工方法については、各建具の状況に応じ別途協議とします。
3	要求水準書	8	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (一般事項) (18)	体育館2Fの遮熱カーテンとありますが、現地ですでに遮熱カーテンが設置されていた場合は対象外でよろしいでしょうか。	対象とします。