

## 令和7年度有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）水質検査結果

定量下限値：0.000005（mg/L） ※目標値の1/10

目標値：PFOS・PFOA合算で0.000050（mg/L）

系統	検査地点名	所在地	採水日	検査結果（mg/L）
中切	中切水源配水場	畝部東町	R7.12.4	0.000008
	若林こども園	若林東町	R7.12.4	0.000005未満
川田	川田水源送水場	水間町	R7.12.3	0.000005未満
	長沢加圧所	長沢町	R7.12.3	0.000005未満
	日明集会場	坂上町	R7.12.3	0.000005未満
	足助支所倉庫	足助町	R7.12.3	0.000005未満
豊田	豊田配水場	西山町	R7.12.4	0.000005未満
	中田団地ちびっこ広場	中田町	R7.12.4	0.000005未満
猿投	猿投配水場	浄水町	R7.12.9	0.000005未満
	広幡消防団詰所	広幡町	R7.12.9	0.000005未満
	西広瀬公民館	西広瀬町	R7.12.9	0.000005未満
高岡	高岡配水場	上丘町	R7.12.4	0.000005未満
	住吉こども園	住吉町	R7.12.4	0.000005未満
北部第1	藤岡北部第1浄水場	大岩町	R7.12.4	0.000005未満
	西市野々生活改善センター	西市野々町	R7.12.4	0.000005未満
北部第2	藤岡北部第2浄水場	三箇町	R7.12.4	0.000005未満
	石畳ふれあい広場	石畳町	R7.12.4	0.000005未満
北曽木	折平公民館	折平町	R7.12.9	0.000005未満
西中山	西中山送配水場	西中山町	R7.12.9	0.000005未満
	西中山水質監視所	西中山町	R7.12.9	0.000005未満
深見	上川口公民館	上川口町	R7.12.9	0.000005未満
木瀬	木瀬浄水場	木瀬町	R7.12.4	0.000005未満
石飛	木瀬児童遊園	木瀬町	R7.12.4	0.000005未満
新時瀬	新時瀬浄水場	閑羅瀬町	R7.12.8	0.000005未満
	小渡こども園	下切町	R7.12.8	0.000005未満
万町	万町浄水場	万町町	R7.12.8	0.000005未満
	ぬくもりの里	池島町	R7.12.8	0.000005未満
日下部	日下部浄水場	日下部町	R7.12.8	0.000005未満
	旭高原元気村	旭八幡町	R7.12.8	0.000005未満
後川	後川浄水場	御内町	R7.12.1	0.000005未満
	東大見第2配水場	東大見町	R7.12.1	0.000005未満
	飯盛コントロール室	足助町	R7.12.1	0.000005未満
怒田沢	怒田沢浄水場	怒田沢町	R7.12.1	0.000005未満
	足助消防署	桑田和町	R7.12.1	0.000005未満
上八木	上八木浄水場	上八木町	R7.12.1	0.000005未満
	熊野神社	月原町	R7.12.1	0.000005未満
大多賀	大多賀浄水場	大多賀町	R7.12.1	0.000005未満
	連谷集会所	連谷町	R7.12.1	0.000005未満
野入	野入浄水場	野入町	R7.12.2	0.000005未満
	山の駅大野瀬	大野瀬町	R7.12.2	0.000005未満
小田木	小田木浄水場	小田木町	R7.12.2	0.000005未満
	田津原公会堂	田津原町	R7.12.2	0.000005未満
押川	押川浄水場	押山町	R7.12.2	0.000005未満
	川手消防詰所	川手町	R7.12.2	0.000005未満

## 令和7年度有機フッ素化合物（PFOS及びPF0A）水質検査結果

定量下限値：0.000005（mg/L） ※目標値の1/10

目標値：PFOS・PF0A合算で 0.000050（mg/L）

系統	検査地点名	所在地	採水日	検査結果（mg/L）
小原東部	小原東部浄水場	大ヶ蔵連町	R7.12.2	0.000005未満
	築平減圧弁室	築平町	R7.12.2	0.000005未満
小原北部	小原北部浄水場	小原田代町	R7.12.2	0.000005未満
	大ヶ蔵連第2減圧弁室	大ヶ蔵連町	R7.12.2	0.000005未満
小原西部	小原西部浄水場	大洞町	R7.12.2	0.000005未満
	喜佐平減圧弁室	喜佐平町	R7.12.2	0.000005未満
大沼	大沼浄水場	大沼町	R7.12.3	0.000005未満
	上国谷配水ポンプ場	国谷町	R7.12.3	0.000005未満
大沼梶	大沼梶浄水場	大沼町	R7.12.3	0.000005未満
	西ノ入配水場	花沢町	R7.12.3	0.000005未満
野原	野原浄水場	野原町	R7.12.8	0.000005未満
	三河湖観光センター	羽布町	R7.12.8	0.000005未満
黒坂	黒坂浄水場	黒坂町	R7.12.3	0.000005未満
	日月神社	小松野町	R7.12.3	0.000005未満
阿蔵	阿蔵浄水場	阿蔵町	R7.12.8	0.000005未満
	三河高原キャンプ村	東大林町	R7.12.8	0.000005未満
根山	根山浄水場	羽布町	R7.12.8	0.000005未満
	羽布町給水栓	羽布町	R7.12.8	0.000005未満