

別紙1 EHP対象施設一覧

No.	施設名	分類	建物構造	施設所管課	施設管理者	担当者	連絡先	対象面積 (㎡)	空調能力 (kW)	提案に係る要望、制限等 (現段階で明確なもの)	施工上の留意点等 (現段階で明確なもの)	建築事業推進課にて保管してい る製本及びPDFデータのタイトル	追加で確認したい図面の確認方法	現地調査の予約方法	対応可能時間帯等	変圧器増設 有無	空調設備以外に見込むべき費用
1	松平体育館	体育館	RC	スポーツ振興課	一般社団法人松平スポーツ クラブ	大原	0565-58-4500	1,721.4	206	特になし	特になし	【PDF】(仮称)松平地域体育館新築 工事発注図(建築・空調設備・電気 設備)	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	無	・室外機のパフェンス ・室内機のパード
2	小原トレーニングセンター	体育館	鉄骨	小原支所	公益財団法人豊田市シル バー人材センター	藤谷	0565-66-0220	1,190.3	146	特になし	特になし	【製本】緑の公園小原トレーニングセ ンターほか1施設修繕工事 【PDF】第三期山村振興農林漁業対 策事業・農林漁業者等健康増進施設 整備事業(トレーニングセンター)建 設工事、(仮称)緑の村管理センター、 小原村弓道場新築工事設計図、豊田 市緑の公園防災ヘリコプター離着陸 場等整備工事、緑の公園小原トレ ニングセンターほか1施設修繕工事 完成図	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	無	・室外機のパフェンス ・室内機のパード ・遮熱カーテン(2F建具)による断熱化
3	東山体育センター	体育館	RC	スポーツ振興課	NPO法人美里スポーツク ラブ	山田	0565-80-0195	952.0	207	特になし	特になし	【PDF】(仮称)豊田勤労者体育セ ンター新築工事、豊田市勤労者体育セ ンター増築工事(建築・電気設備)、運 動公園体育館ほか1施設空調設備設 置工事、豊田市美里スポーツクラブ ハウス増築工事(建築工事)	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	無	・室外機のパフェンス ・室内機のパード
4	運動公園体育館	体育館	RC	スポーツ振興課	公益財団法人豊田市スポー ツ協会	渡辺	0565-45-4855	2,080.5	421	特になし	室外機設置箇所付近に昇降設備 があるため塞がないよう留意	【PDF】豊田市病投公園体育館・弓道 場工事完成図(建築・機械設備・電気 設備)	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	有	・室外機のパフェンス ・室内機のパード ・高さ2m程度の植栽4m程度の撤去 ・建具の隙間ふさぎによる断熱化
5	柳川瀬公園体育館	体育館	RC	スポーツ振興課	NPO法人かみごうスポー ツクラブ	岡田	0565-21-2232	1,080.0	203	特になし	敷地内の地盤が緩いため留意が 必要	【PDF】豊田市柳川瀬公園体育館建 設工事	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	有	・室外機のパフェンス ・室内機のパード ・高木の剪定、室外機運搬に伴うフェンス(2m 程度)の一時的撤去・再取付
6	西部体育館	体育館	RC	スポーツ振興課	株式会社フィールダー	一石	0565-32-5541	2,008.9	307	特になし	特になし	【PDF】(仮称)西部体育館新築工事 完成図(建築・空調設備・給排水衛生 ガス設備・電気設備)	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	有	・室外機のパフェンス ・室内機のパード
7-1	旭総合体育館	体育館	RC	旭支所	公益財団法人豊田市シル バー人材センター	後藤	0565-68-2020	1,326.0	238	特になし	特になし	【PDF】旭町総合体育館建設工事、旭 町総合体育館改修工事、豊田市旭総 合体育館修繕工事	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	有	・室外機のパフェンス ・室内機のパード
7-2	旭総合体育館	武道場	RC	旭支所	公益財団法人豊田市シル バー人材センター	後藤	0565-68-2020	343.5	63	特になし	特になし	↑	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	↑	・室外機のパフェンス ・高さ0.5m程度の植栽3m程度の撤去

別紙 1 地域体育館工事スケジュール

		空調熱源	令和7年度			令和8年度												令和9年度						備考
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
G H P (都 市 ガ ス)	豊田地域文化広場	GHP・都市ガス										内部工事期間 ※一般利用不可												内部工事期間R8.11/2～12/28
	サン・アビリティーズ豊田	GHP・都市ガス												内部工事期間 ※一般利用不可										内部工事期間R9.1/4～2/26
	高岡公園体育館	GHP・都市ガス				施設休館 (長寿命化)								内部工事期間 ※一般利用不可										内部工事期間R9.1/4～2/26
G H P (L P G)	藤岡体育センター	GHP・LPガス										内部工事期間 ※一般利用不可												内部工事期間R8.10/1～11/30
	足助トレーニングセンター	GHP・LPガス												内部工事期間 ※一般利用不可										内部工事期間R8.12/1～ R9.1/29
	下山トレーニングセンター	GHP・LPガス												内部工事期間 ※一般利用不可										内部工事期間R8.12/1～ R9.1/29
	猿投コミュニティセンター	GHP・LPガス														内部工事期間 ※一般利用不可								内部工事期間R9.2/1～3/18
	石畳体育館	GHP・LPガス														内部工事期間 ※一般利用不可								内部工事期間R9.2/1～3/18
E H P	松平体育館	EHP										内部工事期間 ※一般利用不可												内部工事期間R8.11/2～12/28
	小原トレーニングセンター	EHP										内部工事期間 ※一般利用不可												内部工事期間R8.11/2～12/28
	東山体育センター	EHP								施設休館 (床修繕)				内部工事期間 ※一般利用不可										内部工事期間R8.12/1～ R9.1/29
	運動公園体育館	EHP													施設		内部工事期間 ※一般利用不可							内部工事期間R9.3/1～4/30 変圧器増設あり
	柳川瀬公園体育館	EHP															内部工事期間 ※一般利用不可							内部工事期間R9.3/1～4/30 変圧器増設あり
	西部体育館	EHP																内部工事期間 ※一般利用不可						内部工事期間R9.4/1～5/31 変圧器増設あり
	旭総合体育館	EHP																内部工事期間 ※一般利用不可						内部工事期間R9.4/1～5/31 変圧器増設あり

・・・施工期間を示す。

・・・内部工事期間を示す。