

別紙1 GHP対象施設一覧表

No.	施設名	分類	建物構造	施設所管課	施設管理者	担当者	連絡先	対象面積 (㎡)	空調能力 (kW)	提案に係る要望、制限等 (現段階で明確なもの)	施工上の留意点等 (現段階で明確なもの)	建築事業推進課にて保管している 製本及びPDFデータのタイトル	追加で確認したい図面の確認方法	現地調査の予約方法	対応可能時間帯等	変圧器増設 有無	空調設備以外に見込むべき費用
1	豊田地域文化広場	体育館	RC	学び体験推進課	ホームックスグループ共同 企業体	北川	0565-53-0671	1,152.0	154	特になし	特になし	【PDF】(仮称)豊田地域文化広場建築 工事、豊田地域文化広場機械設備改 修第1期工事施工図	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	無	・室外機のパフェンス ・室内機のカード
2	サン・アビリティーズ豊田	体育館	RC	障がい福祉課	社会福祉法人豊田市社会福 祉協議会	渡辺	0565-34-2940	672.0	155	特になし	施設利用者への配慮が必要	【製本】サンアビリティーズ豊田 竣工 図書、サンアビリティーズ豊田 竣工 図書、機械設備、(仮称)豊田市心身障 害者福祉サービスセンター新築工事 (空調調和設備工事)、豊田勤労身体 障害者教養文化体育施設(仮称)新築 工事、サンアビリティーズ豊田 建築 施工図、障がい福祉課 サンアビリ ティーズ豊田 【PDF】豊田勤労身体障害者教養文化 体育施設(仮称)新築工事設計図、施 工図(建築・空気給排水衛生設備)	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	無	・室外機のパフェンス ・室内機のカード ・高さ0.5m程度の植栽8㎡程度撤去 ・建具の隙間ふさぎによる断熱化
3	高岡公園体育館	体育館	鉄骨	スポーツ振興課	ホームックス株式会社	西川	0565-54-0601	1,643.2	238	特になし	フェンスの撤去等の施工スペース の確保、既設埋設管に留意が必要	【PDF】(仮称)豊田市高岡公園体育館 建設工事(建築)、建築施工図、(仮称) 豊田市高岡公園体育館建築電気設備 工事(竣工図)	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	無	・室外機のパフェンス ・室内機のカード ・配管用に、窓ガラスをアルミパネルに交換 (1,346mm程度×2,000mm程度11枚) ・建具の隙間ふさぎによる断熱化
4	藤岡体育センター	体育館	RC	藤岡支所	株式会社都市環境サービス	永富	0565-76-6060	924.0	222	特になし	特になし	【製本】豊田市藤岡体育センターほか1 施設改修及び耐震補強工事、豊田市 藤岡体育センター耐震補強工事、雇用 促進事業用藤岡勤労者体育センター 新築工事 施工図、藤岡勤労者体育セ ンター 昭和56年8月 【PDF】藤岡勤労者体育センター新築 工事設計図	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	無	・室外機のパフェンス ・室内機のカード
5	足助トレーニングセンター	体育館	RC	足助支所	公益財団法人豊田市文化振 興財団	堀	0565-62-2546	516.1	145	重要伝統的建造物群保存地区内に あるため、室外機、バルコ、外配管は 配慮が必要。(足助景観計画を確認)	設置位置近くにマンホールがある ため被らないよう留意が必要	【製本】昭和59年度農村地域農業構 造改善事業(農業者トレーニングセン ター)出来高設計書、農業者トレーニ グセンター図面 【PDF】足助町西部地区農業者トレー ニングセンター新築工事設計図	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	無	・室外機のパフェンス ・室内機のカード ・遮熱カーテン(アリーナ・廊下間)、建具の隙間 ふさぎによる断熱化
6	下山トレーニングセンター	体育館	鉄骨	下山支所	しもやまスポーツクラブ	稲本	0565-90-3356	1,310.1	262	特になし	特になし	【PDF】下山村トレーニングセンター改 修工事	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	無	・室外機のパフェンス ・室内機のカード ・体育館南側の室内機設置に伴う鉄骨の設置 ・建具の隙間ふさぎによる断熱化
7-1	猿投コミュニティセンター	体育館	RC	猿投支所	公益財団法人豊田市文化振 興財団	甲村	0565-45-4807	1,085.0	127	特になし	敷地内西側が通学路のため留意 が必要	【PDF】(仮称)豊田市猿投コミュニ ティセンター建設工事、豊田市猿投 コミュニティセンター増築工事、豊 田市猿投コミュニティセンター改修 工事(建築・空調設備・給排水衛生設 備・電気設備)	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	無	・室外機のパフェンス ・室内機のカード
7-2	猿投コミュニティセンター	武道場	RC	猿投支所	公益財団法人豊田市文化振 興財団	甲村	0565-45-4807	220.0	41	特になし	敷地内西側が通学路のため留意 が必要	↑	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	無	・室外機のパフェンス ・花壇約6㎡程度の撤去が必要 ・遮熱カーテン(出入口)による断熱化
8	石量体育館	体育館	RC	藤岡支所	藤岡石量地区地域づくり協 議会	有田	0565-76-6577	512.0	105	特になし	室外機設置箇所付近に昇降設備 があるため塞がないよう留意	【製本】石量体育館新築工事設計図、 豊田市藤岡石量体育館耐震補強工事 【PDF】石量小学校屋内運動場新築工 事設計図、豊田市イ石量温泉利活用施 設整備設備工事完成図	現地調査時に書庫等で確認 (貸与不可、撮影可)	施設管理者へ電話で連絡	火～金曜 9:00～21:00	無	・室外機のパフェンス ・室内機のカード ・遮熱カーテン(2F建具)による断熱化 ※既設倉庫の移設は別途工事

別紙 1 地域体育館工事スケジュール

		空調熱源	令和7年度			令和8年度												令和9年度						備考
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
G H P (都 市 ガ ス)	豊田地域文化広場	GHP・都市ガス										内部工事期間 ※一般利用不可												内部工事期間R8.11/2～12/28
	サン・アビリティーズ豊田	GHP・都市ガス												内部工事期間 ※一般利用不可										内部工事期間R9.1/4～2/26
	高岡公園体育館	GHP・都市ガス				施設休館 (長寿命化)								内部工事期間 ※一般利用不可										内部工事期間R9.1/4～2/26
G H P (L P G)	藤岡体育センター	GHP・LPガス										内部工事期間 ※一般利用不可												内部工事期間R8.10/1～11/30
	足助トレーニングセンター	GHP・LPガス												内部工事期間 ※一般利用不可										内部工事期間R8.12/1～ R9.1/29
	下山トレーニングセンター	GHP・LPガス												内部工事期間 ※一般利用不可										内部工事期間R8.12/1～ R9.1/29
	猿投コミュニティセンター	GHP・LPガス														内部工事期間 ※一般利用不可								内部工事期間R9.2/1～3/18
	石畳体育館	GHP・LPガス														内部工事期間 ※一般利用不可								内部工事期間R9.2/1～3/18
E H P	松平体育館	EHP										内部工事期間 ※一般利用不可												内部工事期間R8.11/2～12/28
	小原トレーニングセンター	EHP										内部工事期間 ※一般利用不可												内部工事期間R8.11/2～12/28
	東山体育センター	EHP								施設休館 (床修繕)				内部工事期間 ※一般利用不可										内部工事期間R8.12/1～ R9.1/29
	運動公園体育館	EHP													施設		内部工事期間 ※一般利用不可							内部工事期間R9.3/1～4/30 変圧器増設あり
	柳川瀬公園体育館	EHP															内部工事期間 ※一般利用不可							内部工事期間R9.3/1～4/30 変圧器増設あり
	西部体育館	EHP																内部工事期間 ※一般利用不可						内部工事期間R9.4/1～5/31 変圧器増設あり
	旭総合体育館	EHP																内部工事期間 ※一般利用不可						内部工事期間R9.4/1～5/31 変圧器増設あり

・・・施工期間を示す。

・・・内部工事期間を示す。